

LØBE-NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.1	<b>Udførelses- grundlag fra projektering.</b>	Kontrol af gennemgangen af:  Tegninger.  Modeller.  Beskrivelser.	Ved overdragelse af alle projekter mellem projektleder og montageleder.	Sikre at tegninger, modeller og beskrivelser indeholder tilstrækkelig information til, at konstruktionen kan udføres i overensstemmelse hermed.	Udfyldt internt skema 'Overdragelsesmøde mellem projektleder og montageleder'.		Montagele- der.

LØBE-NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.2	Udførelses- grundlag for arbejdet.	Kontrol af udførelsesgrundlag for arbejdet.	Ved opstart af hvert projekt.	Sikre at udførelsesgrundlag for arbejdet indeholder tilstrækkelig og korrekt information til, at konstruktionen kan udføres i overensstemmelse hermed.	Udfyldt internt skema 'Tjekliste'.		Montagele der.

LØBE-NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.3	<b>Materialer og produkter.</b>	Kontrol af materialer og produkter, der bestilles/indkøbes.	Ved modtagelse af alle materialer og produkter, der er relevante for statikken i byggeriet, såsom armering, tørmørtel og lignende.	At alle materialer og produkter, der bestilles/indkøbes, er i overensstemmelse med krav i udførelsesgrundlaget.	Fotodokumentation af følgesedler i Inspectly.		Montør.

LØBE-NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.4	<b>Modtagekontrol:</b>  Antal.  Typer.  Skader.	Visuel kontrol.	Ved modtagelse af alle læs.	At det leverede svarer til det bestilte (antal og type).  At det leverede ikke har synlige skader og mangler.	Synlige skader og mangler fotodokumenteres i Inspectly.		Montør.

LØBE-NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS-KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.5.1	<b>Kontrol af udførelse. Opstartskontrol:</b>  Grænseflader til andre byggearbejder.  Oprydning.	Visuel kontrol.	Ved overtagelse af byggeplads.	At forudgående arbejder er i henhold til projektmateriale.  At pladsen er opryddet.	Synlige fejl og mangler ved forudgående arbejder fotodokumenteres i Inspectly.	Udbedring af ikke opdagede fejl ved forudgående arbejder påhviler den pågældende entreprenør og ikke Industri Beton A/S.	Montageleder.

LØBE-NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS-KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.5.2	<b>Kontrol af udførelse.</b> <b>Bygningsmål:</b>  Totalmål.  Rummål.  Lod på elementer.  Vederlag.	Visuel kontrol.  Målebånd, afstandslaser og nivellement.	Lod på elementer kontrolleres visuelt for alle vægge løbende under montagen.  Vederlag på elementer kontrolleres visuelt for alle dækelementer og bjælker løbende under montagen.  Totalmål og rummål kontrolleres visuelt løbende under montagen.  Alle trapper, reposer, altaner og badkabiner kontrolleres visuelt af højder ved montagen.	Tolerancer efter "tolerancer.dk".	Væsentlige afvigelser fotodokumenteres i Inspectly.		Montør.

LØBE-NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS-KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.5.3	Kontrol af udførelse. Låsejern.	Visuel kontrol med foto-dokumentation.	Under montage af hver etage/kontrolafsnit.  Låsejern dokumenteres 10 % af antal sammenstøbninger pr. etage/kontrolafsnit.	Korrekt armering anvendt, og at låsejern er monteret korrekt.	Fotodokumenteres i Inspectly.		Montør/ Montageleder.

LØBE-NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.5.4	<b>Kontrol af udførelse. Fugearmring.</b>	Visuel kontrol med foto-dokumentation.	Under montage af hver etage/kontrolafsnit.  Fugearmring dokumenteres med 1 billede pr. 100 m <sup>2</sup> etageareal.	Korrekt armering anvendt.	Fotodokumenteres i Inspectly.		Montør/ Montageleder.



LØBE- NR.	EMNE Hvad skal kontrolleres? Hvor skal kontrolleres?	KONTROLMETODE Hvordan kontrolleres?	PRØVNINGSFREKVENNS Hvornår kontrolleres og frekvens?	ACCEPTKRITERIUM	DOKUMENTATIONS- KRAV	BEMÆRKNINGER	ANSVAR:
B.6	Slutkontrol.	Visuel kontrol.	Efter endt montage.	At konstruktionens overordnede funktion og tilstand er korrekt, at der ikke er store deformationer, revner eller tegn på overbelastning.	Væsentlige afvigelser fotodokumenteres i Inspectly.		Montageleder.